

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8



Čj.: 2453/09.04/12/15.10/2

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím §9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

OSVĚDČENÍ

ev. č.: **7318/9/12/R-EZ-E1A,E1B**

k činnosti: **provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro:

RNDr. Radovan Minář

datum narození: 2. srpna 1962

Toto osvědčení platí do 10. prosince 2017.

V Brně dne 10. prosince 2012

Poučení:

Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Zdeněk Rymeš, David Suchý

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Brno, Hudcova 78c,
612 00 Brno

Za správnost vyhotovení: Barbora Dostálová



v.z. *Ing. Petr Veselý*
Ing. Petr Veselý
vedoucí inspektor pobočky

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení ev. č. 5121/9/07/R-EZ-E1/B



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 2453/09.04/12/15.10/2

2/2

PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

ev. č.: **7318/9/12/R-EZ-E1A,E1B**

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E1A: Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- E1B: Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu



v. z. *Petr Veselý*
Ing. Petr Veselý
vedoucí inspektor pobočky